泸溪县应急管理局消防车及消防装备器材采购项目更正公告

一、项目基本情况：

1、原公告的采购编号

政府采购编号：泸财采计【2024】第 32 号

采购代理编号：广信公招【2024】第 033 号

2、原公告的采购项目名称：泸溪县应急管理局消防车及消防装备器材采购项目

3、首次公告日期：2024 年 07 月 19 日

二、更正信息：

1、更正事项：☑采购公告 ☑采购文件 ☐中标结果

原内容	现修改为
提交投标文件截止时间、开标时间和地点 时间：2024 年 08 月 09 日 09 时 00 分（北京时间） 地点：湘西自治州公共资源交易中心四楼不见面开标室六	提交投标文件截止时间、开标时间和地点 时间：2024 年 08 月 15 日 09 时 00 分（北京时间） 地点：湘西自治州公共资源交易中心四楼不见面开标室一
包一：消防车（第五章采购需求及第四章评标方法及标准）	
1、高喷消防车 （二）整车专项技术要求 2.▲整车外形尺寸：≤10300mm×2550mm×3700mm 7.1.▲载液量：≥9t（水、泡沫比例可根据客户要求定制，容积误差符合国家标准要求）	1、高喷消防车 （二）整车专项技术要求 2.▲整车外形尺寸：≤10600mm×2550mm×3800mm 7.1▲罐体总容积≥8.5 立方米（水、泡沫比例可根据客户要求定制）
2、干粉泡沫联用消防车 （一）基本要求 ▲外形尺寸：≤10300mm×2550mm×3650mm （四）罐体 液罐容量：载水≥5200kg，载泡沫≥4100kg。 干粉罐：载干粉≥3000kg	2、干粉泡沫联用消防车 （一）基本要求 ▲外形尺寸：≤11000mm×2550mm×3900mm （四）罐体 水罐容积≥4 立方米,泡沫液罐容积≥3 立方米。 干粉罐容积≥3 立方米
3、技术部分评审标准表 产品配置及技术参数 （4）每 1 项标注“▲”的重要技术指标偏离扣 8 分；其他每 1 项一般技术指标偏离扣 4 分，扣完为止。	3、技术部分评审标准表 产品配置及技术参数 （4）每 1 项标注“▲”的重要技术指标负偏离扣 8 分；其他每 1 项一般技术指标负偏离扣 4 分，扣完为止，出现实质性重大负偏离的视为无效投标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

包二：消防装备器材（第五章采购需求）	
9、消防员灭火防护服 二、技术要求： ▲2、经向损毁长度≤17mm、缩水率经向：≤0.9%;纬向：≤0.8%；接缝断裂强力经向≥971N，纬向≥787N。 ▲3、阻燃性能：经向损毁长度≤23mm、变化率≤1.3%；经向≤1.0%;纬向≤0.9%; ▲4、阻燃性能：缩水率：经向≤2.2%;纬向≤1.9% 24、重量：≤2.63Kg	9、消防员灭火防护服 二、技术要求： ▲2、经向损毁长度≤19mm、缩水率经向：≤1.2%;纬向：≤1.2%；接缝断裂强力经向≥900N，纬向≥700N。 ▲3、阻燃性能：经向损毁长度≤35mm、变化率≤2.0%;缩水率：经向≤2.0%;纬向≤2.0%; ▲4、阻燃性能：缩水率：经向≤2.5%;纬向≤2.5%; 24、质量：≤3.0Kg
13、消防头盔 3.4 阻燃性能：下颏带损毁长度≤7mm，披肩损毁长度≤21mm; ▲3.7 侧向刚性：卸载后变形≤3mm。	13.消防头盔 3.4 阻燃性能：下颏带损毁长度≤35mm，披肩损毁长度≤35mm; ▲3.7 侧向刚性：卸载后变形≤4mm。
15、消防员灭火防护头套 3.9 重量：≤135g。	15、消防员灭火防护头套 3.9 质量：≤155g
36、20-65-20 水带 二、特性要求： 1、经线：涤纶长丝、2000D 1 股、（578±6）根。 2、纬线：涤纶长丝、3000D 4 股。 3、编织层编织方法：斜纹圆织。 4、衬里材质及厚度：聚氨酯衬里，（0.4±0.05）mm。 三、技术要求： ▲2、单位长度重量：≤284g/m。 4、爆破压力：≥7.5MPa。 4、直径膨胀率：≤2%。。 7、扯断延长率：≥447%;	36、20-65-20 水带 删除二、特性要求 三、技术要求： ▲2、单位长度重量：≤300g/m。 4、爆破压力：≥7MPa。 ▲5、直径膨胀率：≤3%。 7、扯断延长率：≥290%;
37、20-80-20 水带 二、特性要求： 1、经线：涤纶长丝、2000D 1 股、（656±6）根。 2、纬线：涤纶长丝、3000D 4 股。 3、编织方法：采用涤纶长丝斜纹圆织而成。 4、衬里材质及厚度：聚氨酯衬里、（0.4±0.05）mm。 三、技术要求： ▲2、单位长度重量：≤344g/m。 4、爆破压力：≥7.0MPa。 5、扯断延长率：≥440%;	37、20-80-20 水带 删除二、特性要求 三、技术要求： ▲2、单位长度质量：≤380g/m。 4、爆破压力：≥6.9MPa。 7、扯断延长率：≥423%

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

38、水幕水带 二、特性要求： 1、经线：涤纶长丝、2000D 1股、（380±6）根。 2、纬线：涤纶长丝、2000D 3股。 3、编织方法：采用涤纶长丝斜纹圆织而成。 4、衬里材质及厚度：聚氨酯衬里、（0.4±0.05）mm。 三、技术要求： 4、爆破压力≥6.0MPa。 ▲5、直径膨胀率：≤2%。 ▲7、扯断延长率≥454%；扯断强度≥60MPa。	38、水幕水带 删除二、特性要求 三、技术要求： 4、爆破压力≥5.7MPa。 ▲5、直径膨胀率：≤5%。 ▲7、扯断延长率≥400%；扯断强度≥50MPa。

2、更正内容：

更正日期：2024 年 07 月 30 日

三、其他补充事宜：

1、本项目采购文件及公告中有与上内容不符的按以上更正具体内容为准。

2、各潜在投标人自行登录《湘西公共资源交易网 http://ggzyjy.xxz.gov.cn》→查看政府采购补充公告→附件→下载或查阅与招标采购相关文件、资料及更正公告等内容；恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

1.1 名　称：泸溪县应急管理局

1.2 地　址：泸溪县武溪镇朝阳路 219 号

1.3 联系人：杨先生

1.4 电　话：0743-4266419

2、采购代理机构信息

2.1 名　称：湘西自治州广信招标代理有限公司

2.2 地　址：湖南省吉首市乾州办事处朝阳路 6 号（朝阳大厦）1 栋 304 室

2.3 联系人：张美芝　周春林

2.4 邮　编：416000

2.5 电　话：0743-8521508

2.6 电子邮箱：420944850@qq.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App